

Numer zapytania	Z47/13/1
Tytuł zapytania	Przegląd kotła parowego Viessmann o wydajności 2,9 t/h Vitomax 200/HS - Łomża
Kupiec prowadzący:	Kozicki, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kozicki, Paweł
Data złożenia:	2026-04-20 10:51:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-20 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-27 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-27 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o ofertę na przegląd okresowy kotła parowego Viessmann 2,9 t/h.

Zakres prac przeglądowych oraz przygotowanie i sprawdzenie układu pod próbę ciśnieniową, która będzie realizowana w czerwcu 2026

□ 1. Część ciśnieniowa kotła - przegląd

- Otwarcie włączników i wyczyszczenie rewizyjnych
- Kontrola stanu płomienicy i płomieniówek
- Ocena powierzchni ogrzewalnych
- Kontrola osadów i ewentualnych oznak korozji
- Sprawdzenie stanu uszczelnień włączników
- Czyszczenie mechaniczne powierzchni ogrzewalnych (jeśli objęte zakresem)

□ 2. Palnik kotłowy

- Demontaż i czyszczenie głowicy palnika
- Kontrola elektrod zapłonowych i jonizacyjnych
- Sprawdzenie układu zapłonowego
- Kontrola szczelności instalacji gazowej / olejowej
- Weryfikacja automatu palnikowego

□ 3. Armatura zabezpieczająca

- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa
- Kontrola presostatów i ograniczników ciśnienia
- Test zabezpieczenia przed brakiem wody
- Kontrola elektrod poziomu wody
- Sprawdzenie manometrów i wodowskazów

□ 4. Układ zasilania i regulacji poziomu wody

- Kontrola pomp zasilających
- Sprawdzenie zaworu regulacji poziomu
- Kontrola działania układu odsalania

□ 5. Automatyka i zabezpieczenia

- Sprawdzenie poprawności działania sterownika kotła
- Test sekwencji start/stop
- Weryfikacja nastaw roboczych
- Kontrola sygnalizacji alarmów

□ 6. Analiza spalania i uruchomienie

- Uruchomienie kotła po zakończeniu prac
- Analiza spalin (CO₂ / O₂ / CO)
- Regulacja parametrów spalania
- Kontrola pracy przy obciążeniu

□ 7. Dokumentacja

- Sporządzenie protokołu z przeglądu
- Wpis do książki eksploatacji kotła
- Wskazanie ewentualnych zaleceń remontowych

Szacowany czas realizacji prac:

1 dzień (ok. 8-10 godzin pracy serwisu). Praca serwisu niedziela. Kocioł odstawiony do przeglądu na 8 godzin przez serwisem.

Proszę w ofercie uwzględnić pracę weekendową oraz niezbędne części do przeglądu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przeгляд kotła parowego Viessmann 2,9 t/h Vitomax 200/HS		1	usługa	urządzenia podlegające UDT

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	miejsce dostawy: WP Łomża

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie